



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tárgy: Felhívás ajánlattételre a „**Világítás korszerűsítése a Szigetvári Kórház részére, szerelési munkák vállalozási szerződés megkötésével**” tárgyú beszerzése keretében

Ajánlatkérő neve: Szigetvári Kórház

Ajánlatkérő székhelye: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.

Ajánlatkérő elérhetőségei:

Tel. 06 (73) 413041 Fax 06 (73) 413041

Tárgyban érintett kapcsolattartó:

Kovács Zoltán, E-mail: kovacs.zoltan@sizigetvarkorhaz.hu

A Felhívás rendelkezésre bocsátásának módja:
elektronikus úton

A Felhívás megküldésének napja:
2018 / 04 / 25

Eljárás típusa: Jelen beszerzés nem közbeszerzés (lásd Kbt. 4. §. (3) bekezdése). A beszerzésben ajánlattevőként az Ajánlatkérő által meghívott gazdasági szereplők vehetnek részt.

Tisztelt Ajánlattevő!

A Szigetvári Kórház (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.) ajánlatkérő képviseletében ezúton kérem fel ajánlattételre a „**Világítás korszerűsítése a Szigetvári Kórház részére, szerelési munkák vállalozási szerződés megkötésével**” elnevezésű beszerzési eljárásunk keretében. Kérem, ajánlatát jelen felhívásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, az arra előírt módon és határidőben bocsássa rendelkezésünkre.

1. Beszerzés tárgya:

Ajánlatkérő az épületében – főépület 1-5 emeletek - a világítás korszerűsítése érdekében világító testek (LED lámpatestek, fényforrások) cseréjét valósítja meg, melyhez szükséges szerelési munkákat vállalozási szerződés útján a jelen beszerzés keretében kívánja megrendelni.

A forrást mindehhez az AEEK/1109/2018 iktatószámú Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötött támogatási szerződés biztosítja.

Munkálatok részletezése:

Lámpatest csere és beépítés

a) Folyosói világítás átépítése (2 x 36 W álmennyezetbe süllyesztett világítótestek kiváltása)

A meglévő, álmennyezetbe süllyesztett 2 x 36 W teljesítményű lámpatestek megszüntetésre kerülnek.

A megszüntetésre kerülő lámpatestek helyének eltakarása nem képezi a világításkorszerűsítési munkálatok tárgyát, kiszerelesük, elektromos kikötésük, bontásuk viszont igen.

Az új lámpatestek a folyosón meglévő álmennyezeti lapokba, vagy adott esetben – típustól függően – azok egyes helyeire kerülnek beépítésre.

Az új lámpatesteket a folyosókon hosszirányban, lépcsős elrendezéssel kell elhelyezni, figyelembe véve azt, hogy az új világítótestek a folyosókról nyíló helyiségek bejáratait minél egyenletesebben világítsák meg.

Egyes lámpatestek vészvilágító inverterrel lesznek ellátva.

A régi világítótestek meglévő 3 fázisú alumínium betáp vezetékét felhasználva kell az új lámpatesteket bekötni, a szükséges átszereléseket követően.

Munkálatok:

- Meglévő lámpatestek kikötése, bontása, leszerelése
- Meglévő betáp vezeték kötődobozba való bekötése
- Új lámpák álmennyezetben való elhelyezése 600 x 600 mm-es LED panel esetében az álmennyezeti lap kiváltásával, mélysugárzó esetében az álmennyezeti lap kivágásával
- Új lámpák elektromos bekötése, adott esetben az inverterek bekötése
- Vezeték kötések: álmennyezet mögött, elosztó dobozokban, csatos kötőelemekkel

Mennyiség:

- 600 x 600 mm-es LED panel: 100 db
- 300 x 1200 mm-es LED panel: 4 db
- LED mélysugárzó: 67 db

A folyosói világításkorszerűsítés sematikus ábráját a csatolt melléklet tartalmazza.

Falon kívüli, 1 x 36 és 2 x 36 W lámpatestek cseréje

A meglévő, falon kívül szerelt lámpatestek megszüntetésre kerülnek a kiépített kábelezés meghagyása mellett.

A kiszereelt lámpatestek helyére új LED lámpatestek lesznek szerelve.

Munkálatok:

- Meglévő lámpatestek kikötése, bontása, leszerelése
- Meglévő betáp vezeték kikötése
- Új lámpánk felszerelése monolit födémbe szerelőkeret alkalmazásával
- Új lámpák elektromos bekötése, adott esetben az inverterek bekötése
- Vezeték kötések: csatos kötőelemekkel
- Szükség és igény esetén műanyag kábelcsatorna felhelyezése

Mennyiség:

- 30 x 1200 mm-es LED panel: 236 db
- Szerelőkeret 236 db

Kompakt fénycsöves lámpatestek cseréje

Az Intézmény meglévő, jellemzően a Főépület 1. emeletén található 1 x 26 W és 2 x 26 W 2 PIN kompakt fénycsöves lámpatestei lecserélésre kerülnek új lámpatestekre

Munkálatok:

- Meglévő lámpatestek kikötése, bontása, leszerelése
- Meglévő betáp vezeték kikötése
- Meglévő fojtótranszformátor kiszerelése
- Új lámpatest helyének kialakítása a meglévő álmennyezeti lapon
- Új lámpatest elektromos bekötése
- Vezeték kötések: csatos kötőelemekkel

Mennyiség:

- LED mélysugárzó lámpatest: 103 db

Fénycső és izzó cserék

a) Ágysávokba és egyéb lámpatesetekbe épített fénycsövek cseréje

Az egyes osztályok meglévő ágysávaiba szerelt 2 x 36 W-os és 1 x 18 W-os fénycsövek kicserélésre kerülnek. Az ágysávok fémszerkezeti, burkolata, egyéb szerelvényei megmaradnak.

Egy ágysávban jellemzően 2 db 2 x 36 W-os és 1 db 1 x 18 W- os fénycső van beépítve

36 W-os fénycső: Foglalat: FT 8; Hossz: 1.200 mm

18 W-os fénycső: Foglalat: FT 8; Hossz: 595 (600) mm

- Ágysávokban lévő fojtó-transzformátorok kikötése a rendszerből
- Ágysáv lámpatestek átkötése vezeték felülvizsgálattal
- Szükség esetén vezetékek cseréje
- Szükség esetén foglaltok cseréje
- Új fénycső beszerelése

Az Intézmény más területein meglévő, megmaradó falon kívül szerelt, illetve álmennyezetbe süllyesztett lámpatestei esetében a fénycsövek cseréje vélik szükségessé

Mennyiség (ágysáv és lámpatestek összesen):

- 36 W-os fénycső: 480 db
- 18 W-os fénycső: 480 db
- 58 W-os fénycső: 30 db

G U 10 és E 27 foglaltú fényforrások cseréje

A meglévő, GU 10 és E 27 fényforrások kicserélésre kerülnek, a lámpatestek meghagyása mellett.

Munkálatok:

- Lámpabúra leszerelése
- Régi fényforrás kiszerezése
- Új fényforrás beszerelése
- Lámpabúra tisztítása
- Lámpabúra visszaszerelése

Mennyiség:

- G U 10: 50 db
- E 27: 300 db

Általános feltételek, elvárások:

- a) A munkálatokhoz szükséges szerelési anyagokat, szerelvényeket (kötődoboz, kábel, kötőelem, stb.) az Ajánlatkérő biztosítja.
- b) A munkálatok lebonyolítását, ütemezését, az egyes helyiségekbe való bejutást az Ajánlatkérő szervezi meg
- c) A feszültségmentesítést az Ajánlatkérő szakemberei biztosítják
- d) Üzemi kíséret az Ajánlatkérő biztosít
- e) A kiépített lámpatestekre azok szerelvényeire, az izzókra ajánlatkérő igényt tart, ezért a kiépítéskor meglévő állapotban kell átadni
- f) A keletkező hulladék elszállításáról ajánlattevőnek szükséges gondoskodnia, építési mint a helyiségek feltakarításáról

Munkálatok dokumentálása:

- a) A lámpatest cserékről az Ajánlatkérő által később rendelkezésre bocsátott, helyiségekre bontott tételes kimutatást kell vezetni, amelyben szerepeltetni kell a meglévő fényerő mértékét, a beépítést követő fényerő mértékét, a ki és beszerelt lámpatestek típusát, villamos teljesítményét
- b) A szerelési munkálatokról szerelői nyilatkozat szükséges

Jelen ajánlati felhívás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi műszaki mellékletek:

- Ajánlott mellékletek
- Műszaki melléklet
- Sematikus ábra
- Szerződés tervezete

2. Az ajánlatra vonatkozó formai és tartalmi követelmények:

a) Az ajánlatokat minden esetben zárt, sértetlen borítékban kell benyújtani. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és határidőben kerüljön benyújtásra. A borítékot úgy kell lezárni, hogy annak nyilvános felbontást megelőző kinyitása megállapítható legyen. A borítékon kérjük feltüntetni:

- **„Világítás korszerűsítése a Szigetvári Kórház részére, szerelési munkák vállalkozási szerződés megkötésével”**

- **„Ajánlattételi határidőig nem bontható fel”**

b) Az ajánlatot eredeti nyomtatott példányban, olvashatóan összefűzve kell beadni, az oldalakat 1-től kezdődően folyamatos számozással kell ellátni. A felolvasólapokat, nyilatkozatokat cégszerű aláírással, a javítással érintett oldalakat a cégszerű aláírásra jogosult személy kézzel írt aláírással szükséges ellátni. A cégszerű aláírásra nem jogosult személy is aláírhat, ebben az esetben a cégjegyzésre jogosulttól származó, erre vonatkozó meghatalmazását az ajánlathoz csatolni kell.

c) Az ajánlat ajánlott tartalmi elemei következők:

- Borítólap (Ajánlott mellékletek – 1. számú melléklet)
- Tartalomjegyzék (Ajánlott mellékletek – 2. számú melléklet)
- Felolvasólap (Ajánlott mellékletek – 3. számú melléklet)
- Kitöltött műszaki költségvetés (A felhíváshoz mellékletként csatolt Excel táblázat kitöltésével nyújtandó be)
- Ajánlati nyilatkozat (Ajánlott mellékletek – 4. számú melléklet)
- Aláírási címpéldány
- Meghatalmazás (adott esetben)

d) Kérjük, az elbírálás megkönnyítése érdekében ajánlatukat az Ajánlott mellékletek kitöltésével tegyék meg. Az ajánlatok érvényességi feltétele, hogy az ajánlathoz csatolásra kerüljön a vonatkozó költségvetés. Kérjük költségvetést a jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött műszaki Excel táblázat megfelelő, tételes kitöltésével adják meg.

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

a) Az ajánlatok benyújtásának helye:

Szigetvári Kórház

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.

Titkárság

b) Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok személyes benyújtására hétköznapokon 08:00 és 16:00 óra között van lehetőség (péntek 13:00 óráig). Az ajánlattételi határidő napján az ajánlatok benyújtására 08:00 és 10:00 között van lehetőség. A személyesen benyújtott ajánlatok átvételéről ajánlatkérő az ajánlat beérkezése idejének feltüntetésével átvételi elismervényt állít ki.

Az ajánlatok postai feladásából, vagy futárral történő továbbításából származó valamennyi költség és kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok postai úton történő benyújtása csak tértivevényes küldeményként történhet.

Nem személyes úton történő benyújtásra a feladás időpontja irreleváns, ilyen esetekben a benyújtás idejére a küldeménynek a beadás helyszínére történő tényleges kézbesítésének időpontja irányadó.

4. Az ajánlat visszavonása, ajánlati kötöttség:

- a) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlat nem módosítható, és nem vonható vissza.
- b) Az ajánlati kötöttség időtartama: ajánlattételi határidőtől számított 90 nap.

5. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018/05/11. 10.00 óra

6. Szerződéskötés, Teljesítési határidő

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018 / 05 / 15

A teljesítés határideje: 2018 / 06 / 15. Részteljesítés kizárva, előteljesítés lehetséges.

A teljesítési határidő szigorú, az attól való eltérés nem lehetséges.

Fizetés: teljesítést követően, tételes átvétel mellett, teljesítési igazolás után, 15 napos fizetési határidővel. Résszámlázás lehetséges.

7. Késedelmes ajánlat:

Elkésett, és ebből kifolyólag érvénytelen minden olyan ajánlat, mely az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatok benyújtásának helyére nem érkezik meg.

8. Az ajánlatok bontása, bírálása, értékelési szempontok:

- a) Ajánlatok bontásának helye:

Szigetvári Kórház

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.

Földszinti főigazgatói tárgyaló

- b) Ajánlatok bontásának ideje: **2017/05/11 10:00 óra**

c) Bontás menete: Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülnek a Felolvasólapon feltüntetett adatok. Ajánlattevők képviselői az ajánlatok bontásakor jelen lehetnek. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított két munkanapon belül valamennyi ajánlatot benyújtott ajánlattevő részére elektronikus úton megküld.

d) Az ajánlatok bírálata: Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat értékelési szempontja alapján bírálja el.

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően megítéli az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről összegezést készít, melyet elektronikus úton továbbít valamennyi ajánlatot adó ajánlattevő részére. Az összegezésben ismertetésre kerülnek az érvényes és érvénytelen ajánlatok, valamint feltüntetésre kerül az eljárásnyertes ajánlattevő.

9. Az ajánlattétel nyelve: magyar.

10. Tárgyalás, végső ajánlatok

Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalást nem tart.

11.A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:

Részajánlat, valamint többváltozatú ajánlat benyújtásának lehetőségét ajánlatkérő kizárja.

12. Ajánlattételi eljárás felfüggesztése:


Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok bontását követően ne hirdessen nyertes ajánlattevőt, ha ügkörében felmerülő, illetve gazdasági érdekeiben bekövetkezett folyamatok ezt kizárják, akadályozzák.

13. Ajánlattétel feltételei:

- a) A gazdasági szereplővel szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá nincs tudomása arról, hogy vele szemben bármely harmadik személy ilyen eljárás elrendelése iránti kérelmet terjesztett volna elő, és nincs is szándéka ilyen eljárást kezdeményezni maga ellen,
- b) Gazdasági szereplő a magyar jog szerint érvényesen létező gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik mindazon jogosultságokkal és felhatalmazásokkal, amely alapján jogosulttá válik az Egyedi Szerződés megkötésére, az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos valamennyi okirat aláírására, valamint a jelen Ajánlat elfogadásával és az Egyedi Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Szigetvár, 2017. április 25.

Tisztelettel:



Bálint Tamás

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00072
Szigetvári Kórház képviselőjében

Dr. Bálint Tamás
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
lajstromszám: 00072